

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 86230041000105273370 Дата « 06 » марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 99

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск,  
ХМАО- Югра, 628260

« 28 » 03. 2023

(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе Злобиным Валерием Викторовичем  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита ПМ № 86230041000105273370 в отношении:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный" 628259, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, поселок городского типа Таежный, улица Коммунистическая, 7  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Перегоревшие лампы-меняются не своевременно, присутствуют перегоревшие лампы в кабинете начальных классов №106 (всего 12 ламп, из которых три не исправны), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".



2. В кабинете №106, система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светоизлучения от белого до тепло-белого, что является нарушением п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. В кабинете №106 не вся ученическая мебель (стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. В кабинете начальных классов № 105, используется мебель (стулья), не устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Ученическая мебель имеет дефекты и повреждения в кабинете химии №311 (парты), что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. В кабинете химии №311 на потолочном покрытии системы «Армстронг», присутствуют следы протеканий, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;
7. В спортивном зале на стенах присутствуют следы отслоения водоземлюсионной краски, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
8. Санитарный узел для обучающихся, расположенный на третьем этаже третьего крыла, туалетные кабины которого не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. Кабинет химии №311 оборудован вытяжным шкафом, на поверхности которого присутствуют следы пыли, что является нарушением п.2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
10. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции здания с контролем эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
11. В ходе проведения инструментальных исследований (протокол измерения физических факторов от 23.03.2023 года № 53.23ф с приложением экспертное заключение СЮ.27.О.06547.03.23 от 27.03.2023 года) установлено: по исследуемому параметру по исследуемому параметру "Относительная влажность, %" - ниже допустимого уровня на 3,2% в месте измерения "кабинет 102"; ниже допустимого уровня на 9,3% в месте измерения "Кабинет 203", что является нарушением п. 2.7.1 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", не соответствует п. 98 и табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
12. Проба воды, отобранная в кране кабинета № 104 не соответствует санитарным нормам по показателю «цветность»- результат 28,6 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности и показателю «железо общее»- результат 0,56 мг/дм.куб, при нормативе не более 0,3 мг/м.куб (протокол от 24.03.23 № 831.23 с экспертным заключением СЮ.27.О.06549.03.23 от 24.03.2023 года), что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.6.2 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
13. Отсутствуют бактерицидные облучатели в кабинетах и помещениях: №№113, 204, 212,306,307,308, спортивный зал, библиотека, актовый зал, что не позволяет в полном объеме осуществлять комплекс санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий по



предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем, что не соответствует п.5, п.18 раздел 2 СанПиН 3.3686-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 28.03.2024:**

1. Перегоревшие лампы меняются не своевременно, присутствуют перегоревшие лампы в кабинете начальных классов №106 (всего 12 ламп, из которых три не исправны), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Заменять своевременно
2. В кабинете №106, система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светового излучения от белого до тепло-белого, что является нарушением п. 2.8.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Обеспечить светильниками одного спектра излучения
3. В кабинете №106 не вся ученическая мебель (стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Нанести маркировку на всю мебель
4. В кабинете начальных классов № 105, используется мебель (стулья), не устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Обеспечить мебелью, устойчивой к влажной обработке.
5. Ученическая мебель имеет дефекты и повреждения в кабинете химии №311 (парты), что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Заменить мебель или устранить дефекты мебели.
6. В кабинете химии №311 на потолочном покрытии системы «Армстронг», присутствуют следы протеканий, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20; Устранить следы протеканий.
7. В спортивном зале на стенах присутствуют следы отслоения водоэмульсионной краски, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Восстановить слой краски
8. Санитарный узел для обучающихся, расположенный на третьем этаже третьего крыла, туалетные кабины которого не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Установить держатели.
9. Кабинет химии №311 оборудован вытяжным шкафом, на поверхности которого присутствуют следы пыли, что является нарушением п.2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Проводить своевременную уборку.
10. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции здания с контролем эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Проводить обследование технического состояния системы вентиляции здания с контролем эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.



11. В ходе проведения инструментальных исследований (протокол измерения физических факторов от 23.03.2023 года № 53.23ф с приложением экспертное заключение СЮ.27.О.06547.03.23 от 27.03.2023 года) установлено: по исследуемому параметру по исследуемому параметру "Относительная влажность, %" - ниже допустимого уровня на 3,2% в месте измерения "кабинет 102"; ниже допустимого уровня на 9,3% в месте измерения "Кабинет 203", что является нарушением п. 2.7.1 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", не соответствует п. 98 и табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Обеспечить нормативные параметры микроклимата.

12. Проба воды, отобранная в кране кабинета № 104 не соответствует санитарным нормам по показателю «цветность»- результат 28,6 градусов цветности, при нормативе не более 20 градусов цветности и показателю «железо общее»- результат 0,56 мг/дм.куб, при нормативе не более 0,3 мг/м.куб (протокол от 24.03.23 № 831.23 с экспертным заключением СЮ.27.О.06549.03.23 от 24.03.2023 года), что является нарушением п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 2.6.2 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Обеспечить качество воды, соответствующее санитарным нормам.

13. Отсутствуют бактерицидные облучатели в кабинетах и помещениях: №№113, 204, 212,306,307,308, спортивный зал, библиотека, актовый зал, что не позволяет в полном объеме осуществлять комплекс санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем, что не соответствует п.5, п.18 раздел 2 СанПиН 3.3686-21. Обеспечить обеззараживание воздуха во всех помещениях.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на \_\_\_\_\_**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Гаёжный" 628259, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, поселок городского типа Гаежный, улица Коммунистическая, 7  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе по адресу: ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, ХМАО- – Югра, 628260 тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты: [ugorsk@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:ugorsk@86.rospotrebnadzor.ru) в срок до « 28 » марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Начальник  
территориального отдела

(должность  
составившего предписание)



*(Handwritten signature)*

(подпись)

В.В. Злобин

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » марта 2023 г.

*(Handwritten signature)* Васильева Надежда Павловна

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_